



Jelmagyarázat:

- fűtési előremenő és visszatérő vezetékek 70/50°C KE KELIT Kelox-Ultrax KMU 110 szigetelés 25mm vtg
- padlófűtés áramkörök
- padlófűtés csökígyó 48/43°C KE KELIT Kelox FB (KMU 120-16) rögzítőelemes rendszer
  - felület: 5,4 m<sup>2</sup>
  - fektetési táv.: 20cm
  - csőhossz: 28m
- padlófűtés osztó-gyűjtő
- szaniter osztó-gyűjtő

**KondiCAD MÉRNÖKIRODA KFT.**  
H-9023 Győr, Attila u. 28. Tel.: +36 (96) 516-880 Fax: +36 (96) 516-893  
e-mail: kondicad@kondicad.hu

Megrendelő:	Szent Mór Bencés Perjelség H-9022 Győr, Széchenyi tér 8-9.	Dátum:	2017. 02.08.
Építkezés helye:	Szent Mór Bencés Perjelség Rendháza és Czuczor Gergely Bencés Gimnáziuma oktatási és infrastrukturális fejlesztések Luif Otmár Sporttelep, új öltözőépület építése 9025 Győr, Szivárvány utca 26. Hrsz: 10123	Munkaszám:	21-1602
Rajz megnevezése:	Földszint - Fűtés alaprajz	Rajzszám:	Gf-01
Felelős tervező:	Németh Balázs	Tervező:	Gaál Tibor
Egyeztető (építészet):	Papp Róbert	Egyeztető (statika):	...
Egyeztető (elektromos):	...	Egyeztető (elektromos):	Lukszander Rezső
Index:	...	Index:	...
A terv a KondiCAD Kft. szellemi tulajdona, melynek védelmét törvény biztosítja			