

Jelmagyarázat:

ívóvíz vezeték (primer) KE KELIT Kelox-Ultrax KMU 134, KMU 110,
szigetelés 4mm vtg és PipeLife KPE PEHD PN10

használati melegvíz vezeték (primer) KE KELIT Kelox-Ultrax KMU 130, KMU 110
szigetelés 9mm vtg

HMV cirkulációs vezeték (primer) KE KELIT Kelox-Ultrax KMU 130, KMU 110
szigetelés 9mm vtg

fűtési előremenő és visszatérő vezetékek
KE KELIT Kelox-Ultrax KMU 110 és rézcső a kollektorokhoz
szigetelés 25mm vtg

kondenzvíz Pipelife PVC

Gömbcsap

Szabályozó szelep

3-járatú motoros szelep

Tömlővéges kifolyószelep, ürítőcsap

Keringtető szivattyú

Légtelenítő szelep

Biztonsági szelep

Szűrő

Véletlen elzárás elleni gömbcsap

Hömérö

Hőmérséklet érzékelő

Nyomásmérő


- SZ 1: Keringtető szivattyú – Padlófűtés
1,0 m³/h – 6,0 mvo
WILO Yonos PICO–STG 15/1–7,5 130
1x230 V 75 W

- SZ 3: Keringtető szivattyú – HMV tároló fűtés
2,1 m³/h – 0,25 mvo
WILO Yonos ECO 25/1–5 BMS
1x230 V 33 W

- SZ 4: Keringtető szivattyú – HMV keringtató
2,1 m3/h – 6,0 mvo
WILO Stratos-Z 25/1-8
1x230 V 125 W

- SZ 5: Keringtető szivattyú HMV tárolók között
0,9 m³/h – 0,1 mvo
WIL0 Stratos Pico-Z 20/1-4
1x230 V 40 W

- SZ 6: Síkkollektorok keringtető szivattyúja
0,3 m3/h – 1,7 mvo
WILO Yonos PICO–STG 15/1–13 180
1x230 V 75 W

 KondiCAD MÉRNÖIRODA KFT. H-9023 Győr, Attila u. 28. Tel.: +36 (96) 516-880 Fax: +36 (96) 516-893 e-mail: kondicad@kondicad.hu			
Megrendelő: Szent Mór Bencés Perjelség H-9022 Győr, Széchenyi tér 8-9.		Dátum: 2017. 02.08.	
Építkezés helye: Szent Mór Bencés Perjelség Rendháza és Czuczor Gergely Bencés Gimnázium oktatási és infrastruktúráján fejlesztések Luif Ottmár Sporttelep, új öltözőépület építése 9025 Győr, Szivárvány utca 26. Hrsz: 10123		Munkaszám: 21-1602	
Rajz megnevezése: Fűtés - Vízellátás kapcsolási rajz		Rajzsám: Gk-01	
Felélő tervező: Németh Balázs	Tervező: Gaál Tibor	Tervező: Gaál Tibor	Méretarány: ...
Egyeztető (építész): Papp Róbert	Egyeztető (statika): ...	Egyeztető (elektromos): Lukszander Rezső	Index: ...
A terv a KondiCAD Kft. szellemi tulajdona, melynek védelmét törvény biztosítja			